

Oppdragsgiver: **Urbanium Eiendom AS**
Oppdragsnr.: **5195406** Dokumentnr.: **RIE-01**

Til: Dyrvik Ark AS: Silje Romedal
Fra: Bjørn Rokke
Dato 2019-10-30

► Fokus senter, Sørumsand - Elektrotekniske installasjoner - Nettstasjon og elkraft til bygget

I h.t. overordnede effektoverslag utarbeidet av Norconsult AS (se eget brev til Hafslund Nett AS, datert 2019-09-09), har Hafslund Nett AS, i h.t. e-post av 2019-10-28 (vedlagt), konkludert med at eksisterende høyspentfremlegg til nettstasjon i bygget beholdes. Dette er ført frem i utvendige grøfter. Se eget kabelkart i fra Hafslund Nett AS.

Likeså forutsettes at dagens plassering av nettstasjon i bygget kan beholdes, med mindre tilpasninger for ny trafo med øket kapasitet.

Slik vi ser dette, er det ikke andre forhold som skulle bety noe for reguleringsarbeidet for prosjektet.

Øvrige forhold påpekt av Hafslund Nett AS, som plassering av byggets hovedfordeling, systemspenning, måling m.m. er «interne» forhold i bygget og avklares i videre utvikling av prosjektet (detaljer).

01	2019-10-30	Internkontroll	BR	MV	BR
Versjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontrollert	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.